

水利工程质量监督注册回执

工程名称		保山市小地方水库		建设地点		腾冲市五合乡腾朗村	
主管部门		腾冲市水务局					
计划开工日期		2016 年 11 月		计划竣工日期		2020 年 5 月	
质量监督期限		2016 年 11 月至 2020 年 5 月					
监督人员	项目负责人	薛冰川	职称	工程师	联系电话	0875-2121751	
	监督员	张成义	职称	工程师	电子邮箱	Gj-bss1j@126.com	
	联络员	张建	职称	工程师	联系电话	0875-2121751	
质量举报电话		0875-2122049					
工程质量监督单位注册意见		经审查: 1、该项目符合监督注册条件, 同意注册。我站从即日起对该项目进行质量监督。 2、☐项目法人所报资料齐全。 ☐项目法人所报资料基本齐全, 请尽快补充报送以下资料: (1)、 (2)、 监督机构负责人(签字)  (盖章) 2016 年 11 月 23 日					
备 注		1、在质量监督期内, 工程停工、复工、新开工时, 项目法人应以书面形式告知质量监督机构。 2、分期或分年度建设的工程, 项目法人应根据工程建设情况, 按要按要求及时补充报送《水利工程质量监督注册登记表》等相关资料。					



质 量 责 任

水利工程质量实行项目法人负责、监理单位控制、施工单位保证和政府部门监督的质量管理体制。

质量监督机构履行政府部门监督职能，不代替项目法人、监理、设计、施工等参建单位的质量管理工作。水利工程质量由项目法人负全面责任。监理、设计、施工等单位按照合同及有关规定对各自承担的工作负责。

质量监督机构依法对水利工程质量进行强制性监督管理，项目法人、监理、设计、施工等单位及质量检测机构在工程建设阶段，必须主动接受质量监督机构的监督。有关单位和个人对监督检查应当支持与配合，不得拒绝或阻碍质量监督人员依法执行职务。工程建设各方均有责任和权力向质量监督机构反映工程质量问题。

项目法人、监理、设计、施工等单位违反国家规定，降低工程质量标准，造成质量事故的，将按《建设工程质量管理条例》（国务院令第 279 号）追究有关单位和人员的责任。



附件 1:

水利工程质量监督申请表

监督注册号		工程名称		保山市小地方水库	
工程地点		腾冲市五合乡腾朗村		主管部门	
				腾冲市水务局	
项目法人	单位名称	保山市小地方水库 工程建设管理局		单位名称	保山市小地方水库 工程建设管理局
	法人代表	毕林华		法人代表	毕林华
	通讯地址	腾冲市五合乡腾朗村		通讯地址	腾冲市五合乡腾朗村
	联系电话	0875-3034396		联系电话	0875-3034396
	邮政编码	679111		邮政编码	679111
小地方水库所处位置系隆阳区、腾冲市、龙陵县结合部，水库坝址以上径流面积 7.09 平方公里，坝址多年平均径流量 1500 万立方米。灌区范围涉及一区、一市、一县的 4 个乡镇 11 个村民委员会，耕地总面积 4.42 万亩。水库设计集镇供水人口 1.33 万人，农村供水人口 2.45 万人，大小牲畜 3.52 万头。 水库《初设报告》经云南省水利厅、云南省发展和改革委员会云水规计（2016）86 号文批准，小地方水库总库容 1043 万立方米，属中型水库。由保山市万润水利电力勘测设计有限公司设计，主要工程建设内容包括：枢纽工程和灌溉渠系工程及移民集中安置点基础设施建设等。枢纽工程主坝、副坝坝型为粘土心墙风化石坝，主坝坝顶高程 2162.0 米，最大坝高 60.0 米，坝轴线长 214.6 米，坝顶宽 6.0 米；副坝坝顶高程 2162.0 米，最大坝高 25.0 米，坝轴线长 179.0 米，坝顶宽 5.0 米；溢洪道布置于主坝左岸，全长 320.18 米，为无闸控制开敞式溢洪道，最大下泄流量 10.6 立方米/秒；1#输水隧洞（兼导流）全长 415 米、设计输水流量 0.6 立方米/秒；2#输水隧洞全长 840 米、设计输水流量 1.30 立方米/秒。灌溉渠系由 4 条干渠组成，总长 42.48 千米。小地方水库建设征地总面积 2218.41 亩，其中：永久征占地面积 1625.65 亩，临时征占地面积 592.76 亩。水平年生产安置人口 433 人，搬迁安置人口 118 人，拆迁各类房屋 11334.63 平方米。搬迁安置人口采用就地后靠集中安置的方式，安置点选择在大瓦窑地。 工程建设批准总投资为 33968.45 万元。资金来源为：省级补助 23789.64 万元，其余 10178.81 万元由市县地方自筹。批准工程建设总工期为 42 个月。					
申请单位对监督站的要求：申请保山市水利水电工程质量监督站对小地方水库工程建设的质量与安全进行全程监督、指导。 （公章） 填表日期：2016 年 11 月 18 日					
审批意见：同意监督 站长：（签字） （公章）2016 年 11 月 23 日					




扫描全能王 创建

附件 2:

水利工程质量监督申请核查表

监督注册编号			工程名称	保山市小地方水库
序号	资料名称	资料分数	核查意见	
1	初步设计批准文件	1		
2	地质勘察报告			
3	施工图及其它设计文件	3		
4	施工图审查报告			
5	施工总承包合同	3		
6	施工合同及中标通知书	3		
7	分包合同			
8	勘察单位资质、勘察合同	1		
9	设计单位资质、设计合同	1		
10	施工单位资质、项目经理资质	3		
11	分包单位资质			
12	监理单位资质、监理合同	1		
13	其它			
14				
核查人签字:			复核人签字:	
结论 1:	符合要求, 同意监督	结论 2:	不符合要求, 退回重新申报	
站长签字:		2016 年 11 月 23 日		



扫描全能王 创建

注册号:

水利工程质量监督注册登记表

工程名称: 保山市小地方水库

项目法人: 保山市小地方水库工程建设管理局 (盖章)



法定代表人:

(签字)

2016 年 11 月 18 日



水利工程质量监督注册登记表

工程名称		保山市小地方水库		建设地点		腾冲市五合乡	
主管部门		腾冲市水务局					
可行性 研究报告	批准机关	云南省发展和改革委员会					
	批准日期、文号	2015.10.16, 云发改农经(2015)1401号					
初步设计 报告	批准机关	云南省水利厅、云南省发展和改革委员会					
	批准日期、文号	2016.8.16, 云水规计(2016)86号文					
	批复工期	42个月					
计划开工日期		2016.11		计划竣工日期		2020.05	
主要内容		枢纽工程和灌溉渠系工程及移民集中安置点基础设施建设等。枢纽工程主坝、副坝坝型为粘土心墙风化石坝,主坝坝顶高程2162.0米,最大坝高60.0米,坝轴线长214.6米,坝顶宽6.0米;副坝坝顶高程2162.0米,最大坝高25.0米,坝轴线长179.0米,坝顶宽5.0米;溢洪道布置于主坝左岸,全长320.18米,为无闸控制开敞式溢洪道,最大下泄流量10.6立方米/秒;1#输水隧洞(兼导流)全长415米,设计输水流量0.6立方米/秒;2#输水隧洞全长840米,设计输水流量1.30立方米/秒。灌溉渠系由4条干渠组成,总长42.48千米,搬迁118人,拆迁各类房屋11334.63平方米。					
总工程量	土石方	134.90 万 m ³		混凝土及钢筋混凝土		3.38 万 m ³	
	砌体	4.14 万 m ³		(其他)		钢筋、钢材1816t,金属结构安装465.6t等	
总投资		33968.45 万元		建安工程量		21589.54 万元	
项目法人	名称	保山市小地方水库工程建设管理局					
	法定代表人	毕林华	职称及证书编号		联系电话	15887692660	
	技术负责人	白兴忠	职称及证书编号	高工	联系电话	15287547837	
	质检部门负责人	李玉敏	职称及证书编号	工程师 01266	联系电话	0871-65113610	
			资格证书名称及编号	检测员 JCY2010210031	电子信箱		
现场管理机构	名称	保山市小地方水库工程建设管理局					
	现场负责人	毕林华	职称及证书编号		联系电话	15887692660	
	技术负责人	白兴忠	职称及证书编号	高工	联系电话	15287547837	
	质检部门负责人	李玉敏	职称及证书编号	工程师 01266	联系电话	0871-65113610	
			资格证书名称及编号	检测员 JCY2010210031	电子信箱		



设计单位	名称		保山市万润水利水电勘测设计有限公司		资质等级及证书编号	乙级 A153004063	
	法定代表人		普恩茂	职务、职称	院长、高工	联系电话	13987500995
	现场主要人员	负责人	赵彤	职称及证书编号	高工 141011165	联系电话	13577500566
		成员	何志斌	职称及证书编号	高工 141024571	联系电话	13577562846
		成员	周平方	职称及证书编号	高工 19493	联系电话	13508756626
		成员	王智东	职称及证书编号	助理工程师	联系电话	14787895138
		成员		职称及证书编号		联系电话	
勘测单位	名称		保山市万润水利水电勘测设计有限公司		资质等级及证书编号	乙级 233603-ky	
	法定代表人		普恩茂	职务、职称	院长、高工	联系电话	13987500995
	现场主要人员	负责人	蒋应权	职称及证书编号	高工 141011162	联系电话	13987560421
		成员	李树兴	职称及证书编号	工程师 24125	联系电话	13987058863
		成员	杜庚	职称及证书编号	工程师 089396	联系电话	13987511226
设备制造单位	名称		云南水利机械有限责任公司		资质等级及证书编号	三级 A3054053010101-5/2	
	法定代表人		浦理海	职务、职称	董事长、工程师	联系电话	0871-63136468
	项目负责人		季光国	职称及证书编号	工程师	联系电话	0871-63136468
	设备制造主要内容		输水隧洞检修闸、工作闸、启闭机及启闭设备、拦污栅；输水渠系取水闸、冲砂闸及启闭设备等。				
	设备制造工程量		各种设备制造共 465.6t。				



监理单位	名称	云南恒诚建设监理咨询有限公司		资质等级及证书编号	甲级、水建监资字第19970030号	
	法定代表人	陈云峰	职务、职称	董事长、高工	联系电话	0871-65191118
	总监理工程师	余大江	职称及证书编号	高工 011023832	联系电话	13888055816
			总监岗位证书编号	JLZ2013530053	电子邮箱	
	副总监理工程师	潘松林	职称及证书编号	工程师 201122	联系电话	13698769507
			从业资格及岗位证书编号	监理工程师 JLC2010530055	电子邮箱	
	监理工程师	梁红兴	职称及证书编号	工程师 2013031	联系电话	
			从业资格及岗位证书编号	监理工程师 JLC2009330041	电子邮箱	
	监理工程师	俞建军	职称及证书编号	工程师 2014031	联系电话	
			从业资格及岗位证书编号	监理工程师 JLC2009330164	电子邮箱	
	监理工程师		职称及证书编号		联系电话	
			从业资格及岗位证书编号		电子邮箱	
	监理员		职称及证书编号		联系电话	
			监理员岗位证书编号		电子邮箱	
	监理员		职称及证书编号		联系电话	
			监理员岗位证书编号		电子邮箱	
	监理员		职称及证书编号		联系电话	
			监理员岗位证书编号		电子邮箱	



施 工 单 位	名 称	湖南中泰水电建设工程有限公司		资质等级 及证书编号	二级 A2054043160110-4/1	
	法定代表人	李煜	职务、职称	董事长、工程师		
	项目经理	陈永照	职称及 证书编号	工程师 B081219108000 00037		
			从业资格 及证书编号	二级建造师 00014579		
	技术负责人	邓克勤	职称及 证书编号	高工 A080610000000 00269		
	质检部门 负责人	唐贤祥	职称及 证书编号	工程师 B080619121000 00085		
			资格证书 名称及编号	质检员 SGL2014081416 8		
	标段主要 建设内容	新建 1#输水隧洞（兼导流）全长 415 米、隧洞进口明渠段长 5 米、出口消力池长 15.9 米、竖井长 54.12 米及闸门房 134 平方米等。				
	工程量	土石方	1.98 万 m ³	混凝土及钢筋 混凝土	0.48 万 m ³	
		砌 体	0.094 万 m ³	（其他）	钢筋、钢材 307.4t, 回填灌浆 2553m ³ 等。	
施 工 单 位	名 称	云南省水利水电工程有限公司		资质等级 及证书编号	一级 A1051053011101-6/1	
	法定代表人	毛钊勤	职务、职称	董事长、高工		
	项目经理	黄玉勇	职称及 证书编号	高工 011020857		
			从业资格 及证书编号	二级建造师、滇 201070901422		
	技术负责人	栾侨邦	职称及 证书编号	高工 011024663		
	质检部门 负责人	杨明华	职称及 证书编号	高工 011021821		
			资格证书 名称及编号	质检员云建 管 S00025408		
	标段主要 建设内容	新建 2#输水隧洞全长 840 米、隧洞进口明渠段长 10 米、出口消力池长 5.7 米、竖井长 42.77 米及闸门房 134 平方米等。				
	工程量	土石方	1.11 万 m ³	混凝土及钢筋 混凝土	0.59 万 m ³	
		砌 体	0.033 万 m ³	（其他）	钢筋、钢材 578.2t, 回填灌 3495.1m ³ 等。	

